

PARÂMETROS	UNIDADES	Valor Paramétrico (VP)	Análises em PCQA		Valor obtido		Nº de Análises > VP(*)	Cumprimento legislação (%)
			Previstas (Nº)	Efectuadas (%)	Mínimo	Máximo		
Controlo de Rotina 1								
Bactérias Coliformes	UFC/100ml	0	5	100	0	0	0	100
Desinfectante residual	mg/L Cl	-----	5	100	0,3	0,70	-----	-----
Escherichia Coli	UFC/100ml	0	5	100	0	0	0	100
Controlo de Rotina 2								
Alumínio	mg/L Al	200	2	100	<20	45	0	100
Amónio	mg/L NH4	0,5	2	100	<0,14	<0,14	0	100
Cheiro	Factor Diluição	3	2	100	<1	<1	0	100
Clostridium perfringens	UFC/100ml	0	2	100	0	0	0	100
Condutividade	uS/cm	2500	2	100	101	260	0	100
Cor	mg/L PtCo	20	2	100	<6	<6	0	100
Enterococos	UFC/100 ml	0	2	100	0	0	0	100
Manganês	mg/L Mn	50	2	100	<10	<10	0	100
Nº de Colonias a (22 +/- 2) °C	UFC/ml	Sem alteração anormal	2	100	0	0	-----	-----
Oxidabilidade	mg/L O2	5	2	100	<1	1	0	100
pH	Unidades de pH	6,5 - 9,5	2	100	7,40	7,60	0	100
Sabor	Factor Diluição	3	2	100	<1	<1	0	100
Turvação	NTU	4	2	100	<0,5	<0,5	0	100
Controlo de Inspeção								
Benzo(a)pireno	µg/L C20H12	0,01	1	100	<0,002	<0,002	0	100
Cálcio	mg/L Ca	-----	1	100	17	17	-----	-----
Carbono Orgânico Total	mg/L C	Sem alteração anormal	1	100	1,1	1,1	-----	-----
Cloratos	mg/L	0,25	1	100	0,047	0,047	0	100
Cloritos	mg/L	0,25	1	100	<0,01	<0,01	0	100
Chumbo	µg/L Pb	10	1	100	<3	<3	0	100
Cobre	mg/L Cu	2	1	100	1	1	0	100
Crómio	µg/L Cr	50	1	100	<5	<5	0	100
Dureza total	mg/L CaCO3	-----	1	100	41	41	-----	-----
Ferro	µg/L Fe	200	1	100	<50	<50	0	100
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos	µg/L	0,1	1	100	<0,005	<0,005	0	100
Benzo(b)fluoranteno	µg/L	---	1	100	<0,005	<0,005	-----	-----
Benzo(ghi)perileno	µg/L	---	1	100	<0,004	<0,004	-----	-----
Benzo(k)fluoranteno	µg/L	---	1	100	<0,002	<0,002	-----	-----
Indenol(1,2,3-cd)pireno	µg/L	---	1	100	<0,004	<0,004	-----	-----
Magnésio	mg/L Mg	-----	1	100	<3	<3	-----	-----
Níquel	µg/L Ni	20	1	100	<6	<6	0	100
Nitritos	mg/L NO2	0,5	1	100	<0,050	<0,050	0	100
Potássio	mg/L K	Sem alteração anormal	1	100	0,9	0,9	-----	-----
Tri-halometanos (THM´s)	µg/L	100	1	100	3	3	0	100
Bromofórmio	µg/L	---	1	100	<3	<3	-----	-----
Bromodiclorometano	µg/L	---	1	100	<3	<3	-----	-----
Clorofórmio	µg/L	---	1	100	3	3	-----	-----
Dibromoclorometano	µg/L	---	1	100	<3	<3	-----	-----

(*)V.P. - Valor Paramétrico previsto no D.L. nº 69/2023 de 21 de agosto

Nota: Em conformidade com o Decreto-Lei nº69/2023 de 21 de agosto, procedeu-se à verificação de qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimentos dos VP (causas e medidas corretivas): Não aplicável.

A DIRETORA - DELEGADA

(D^{ra} CRISTINA ANDRADE)